



Notat

Til:

Kopi til:

Saksbehandlar: Karl Johan Stadsnes

Vår referanse: 20/3254 - 31 /

Dato: 17.12.2021

Godkjenning av VA-plan

Sykkylven kommune har vurdert VA-plan for F 7 ved Tudalen i Sykkylven kommune etter forskrift om separate avløpsanlegg §§ 5 og 6.

VA-planen syner løysingar for vassforsyning og avløpshandtering. Det skal også etablerast ein brannkumme på staden med 6 m³ vassforsyning.

Det vil bli lagt til rette for at eksisterande hytter kan knyte seg til felles anlegg.

Utbygger/Planansvarleg bør kunne vise til dokumenterte betryggande vasskjelder jf forskrift om separate avløpsanlegg § 6, 4.ledd. Planaansvarleg har etter kommunen sitt skjønn følgd forskrift om separate avløpsanlegg for Sykkylven kommune og VA-norma under utarbeiding av VA-plan for F7.

Sykkylven kommune kan godkjenne VA-planen etter forskrift om separate avløpsanlegg §§ 5 og 6.

Karl Johan Stadsnes